



Тип документа	Стандарт операционной процедуры					Страница 1 из 8
Назначение	Весь медицинский персонал ТОО «В.В.NURA»					
Код	ББН-	Номер	МЕД-Б6/11	Редакция	001	
Название	ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ					
Разработано	Менеджер по АХЧ		Еникеев М.М.			
Согласовано	Руководитель Операционного отдела		Бейсекова Д.Т.			
Подписано	Исполнительный директор		Копцев М.В.			
Утверждено	Приказом Исполнительного директора ТОО «В.В.NURA» № 43/1 от 17.10.2018 г.					
К внедрению	17.10.2018 г.					

1. Назначение

Настоящая инструкция по пожарной безопасности устанавливает требования для сотрудников ТОО «В.В.NURA» (далее – Компания) в случае возникновения пожара.

2. Область применения

Настоящая инструкция по пожарной безопасности регламентирует действия сотрудников Компании.

3. Термины, определения и сокращения

3.1 Термины

Пожар	Неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства.
Пожарная безопасность	Состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров.
Эвакуационные мероприятия	Распределение работников организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, эвакуация населения и материальных средств из городов и зон чрезвычайной ситуации в мирное и военное время.

3.2 Сокращения и обозначения

ТБ	Техника безопасности
----	----------------------

ПБ	Пожарная безопасность
----	-----------------------

3.3. Ответственность

3.3.1. Ответственность за утверждение данной инструкции по пожарной безопасности несет первый руководитель Компании.

3.3.2. Ответственность за разработку внедрение и управление процессами, указанными в данной инструкции несет менеджер по АХЧ.

4. Общие положения пожарной безопасности

4.1 Ответственность за обеспечение пожарной безопасности в Компании несет Исполнительный директор, в отделениях несут старшие медицинские сестры.

4.2 Установление строгого противопожарного режима преследует основную цель - недопущение пожаров и возгораний от неосторожного обращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от оставленных без присмотра включенных в электросеть электронагревательных приборов.

4.3 Каждый работник Компании должен строго соблюдать установленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

4.4 Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

4.5 Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привлекаются к административной ответственности.

4.6 В Компании утвержден личный состав противопожарного формирования, в состав которого входят: командир и члены бригады, с указанием их анкетных данных, домашних и сотовых телефонов. На них возлагаются надзор за готовностью к действию первичных средств пожаротушения в случае возникших загораний.

4.7 В Компании утвержден и действует список и схема сбора и оповещения на случай возникновения чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) руководящего состава Компании.

5 Требования безопасности перед началом работы

- 5.1 Ответственные работники Компании должны проверить:
- наличие и состояние первичных средств пожаротушения;
 - противопожарное состояние электрооборудования, согласно требованиям действующих инструктажей;
 - работоспособность системы вентиляции;
 - исправность телефонной связи;
 - состояние эвакуационных выходов, проходов.

6. Требования безопасности во время работы

6.1 Здания Компании и прилегающая к ней территория должны содержаться в чистоте.

6.2 Весь сгораемый мусор и отходы следует систематически выносить на специально отведенный участок.

6.3 Подъезды к зданию следует содержать в исправном состоянии и не загромождать их. Зимой они должны систематически отчищаться от снега.

6.4 Здания Компании должны быть обеспечены внутренними пожарными кранами с пожарными шлангами для тушения пожара.

6.5 Каждый этаж Компании должен иметь не менее двух эвакуационных выходов; лестничные клетки, эвакуационные выходы, проходы, коридоры, тамбуры, должны быть постоянно свободными и ничем не загромождаться. Запрещается тушить возгорание электроустановок водой и пенными огнетушителями.

6.6 Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в направлении выхода из здания (запрещается забивать наглухо гвоздями двери эвакуационных выходов). В период пребывания людей в Компании двери выходов следует запирать только изнутри легко открывающимися запорами (задвижки, крючки). При необходимости могут использоваться внутренние легко открывающиеся замки, за исправное состояние которых несут ответственность соответствующие должностные лица.

6.7 В целях обеспечения быстрого открывания дверей обязательно должно быть два специальных комплекта ключей с номерными бирками, соответствующими нумерации выходов.

6.8 Один комплект ключей, должен находиться у администратора, а второй в определенном месте, известном всему обслуживающему персоналу Компании.

6.9 Установка кипятильников, водонагревателей и титанов допускается только в кухне или специально приспособленных для этих целей помещениях.

6.10 Спирты, эфиры и другие огнеопасные жидкости должны храниться только в самостоятельных, несгораемых помещениях (комнатах) металлических шкафах (в количестве не более 100 кг).

6.11 Реактивы, другие вещества и материалы, совместное хранение которых, может вызвать аккумуляцию тепла, образование пожароопасной концентрации или послужить импульсом для самовозгорания, должны храниться отдельно в соответствующей упаковке и в несгораемых шкафах. На банках, бутылках и другой упаковке с химическими реактивами и веществами должны быть сделаны четкие надписи с указанием их наиболее характерных свойств: «Огнеопасное», «Ядовитое», «Химически активное» и т.д.

6.12 Материальные ценности в материальных комнатах должны находиться строго по ассортименту, при этом не допускается совместное хранение легковоспламеняющихся жидкостей.

6.13 Проведение электросварочных и других огнеопасных работ в помещениях допускается только с письменного разрешения главного врача или его заместителей, также обязательно должен быть назначен ответственный за проведение этих работ. Сварка должна производиться квалифицированными специалистами и при условии строгого выполнения необходимых предосторожностей и обеспечения места работы средствами пожаротушения.

6.14 Ежедневно по окончании работы заведующие подразделениями, лица ответственные за пожарную безопасность, должны тщательно осмотреть закрываемое помещение, устранить имеющиеся нарушения противопожарного режима и отключить электросеть.

6.15 Освещение должно быть электрическое. В качестве аварийного освещения (при отключении энергии) разрешается применять только электрические фонари.

6.16 При эксплуатации электросетей и электроприборов воспрещается:

- подвешивать электропроводку на гвоздях и заклеивать ее обоями;
- применять электропровода с поврежденной изоляцией;
- применять некалиброванные (самодельные) предохранители;
- обертывать электрические лампы бумагой или материей;
- использовать электропровода и ролики для подвешивания посторонних предметов.

6.17 В Компании утвержден и действует схемы оповещения личного состава противопожарного формирования «А. в рабочее время» и «Б. в нерабочее время».

7 Требования безопасности по окончании работы

7.1 Тщательно убрать свое рабочее место.

7.2 Проверить состояние первичных средств пожаротушения.

7.3 Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.

7.4 Запрещается оставлять на рабочем месте спецодежду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.

8 Действие сотрудников на случай пожара

8.1 Согласно Правилам пожарной безопасности РК, каждому гражданину при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры) следует:

1. Незамедлительно сообщить об этом по телефону в противопожарную службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

2. Принять (по возможности) меры по эвакуации людей, тушению пожара, и сохранности материальных ценностей.

3. При возникновении пожара персонал должен действовать согласно инструкции по ЧС.

9 Правила поведения при пожаре

9.1 Ни в коем случае не поддаваться панике.

9.2 Эвакуироваться только по предусмотренным для этого путям, согласно стендам – эвакуации, установленные на каждом этаже Больницы. Собираться только в местах, предусмотренных для сбора при ЧС.

9.3 В случае возникновения угрозы здоровью и жизни сотрудникам оказывать им помощь, не бросая их на произвол судьбы.

9.4 Не провоцировать ситуаций, которые могли бы вызвать опасность для собственного здоровья и жизни, а также для здоровья и жизни сотрудников.

9.5 В ходе ликвидации пожара выполнять только те виды работ, которые соответствуют квалификации сотрудников, предусмотренные должностными инструкциями и указаниями их руководителей, которые не противоречат требованиям законодательства.

9.6 Выполнять инструкцию по выводу из работы оргтехники и технологического оборудования, имеющихся на вашем рабочем месте и иных используемых в работе средств и устройств.

9.7 Применять первичные средства пожаротушения согласно установленным правилам и инструкциям по их пользованию.

9.8 Выполнять требования своей должностной инструкции по пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования.

9.9 Сообщать представителям компетентных органов всю известную информацию о причинах и факторах чрезвычайной и аварийной ситуации, а также о людях, находящихся в опасной зоне.

9.10 Не мешать работе компетентных органов при ликвидации ЧС, выполнять их требования. После их прибытия к месту ЧС подключаться к действиям по ликвидации только с их разрешения.

9.11 В случае пожара бригада противопожарного формирования (БПФ):

- звонит по телефону «101» и встречает пожарные машины;
- эвакуирует людей из здания;
- первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) тушит очаг загорания.

10 Средства пожаротушения

10.1 Огнетушители порошковые:

После удаления чеки и нажатия кистью руки на верхнюю ручку ЗПУ открывается клапан ЗПУ и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через сифонную трубку, ЗПУ и распылитель подается на очаг пожара. Для прекращения подачи ОТВ, следует верхнюю ручку вернуть в исходное положение.

10.2 Порядок работы во время тушения пожара

Тушение очагов пожара на открытых площадках производить с наветренной стороны. Электроустановки под напряжением до 1000 В. производить на расстоянии не менее 1 м.

Запрещается:

- эксплуатировать огнетушители при появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе огнетушителя, на запорно-пусковом устройстве, при

нарушении герметичности ЗПУ, при не исправном индикаторе давления, если корпус находится под давлением рабочего газа;

- наносить удары по огнетушителю;
- направлять струю ОТВ в сторону близко стоящих людей;
- использовать распылитель для переноски огнетушителя.

10.3 Весь пожарный инвентарь и оборудование (огнетушители, ящики с песком и лопатами, а также имеющиеся внутренние пожарные краны) должны содержаться в исправном состоянии. Шкафчики внутренних пожарных кранов должны быть закрытыми и опломбированы. Запрещается забивать дверцы шкафчиков гвоздями, закручивать проволокой или закрывать на замки.

10.4 Запрещается использование средств пожаротушения и пожарного оборудования для хозяйственных нужд, не связанных с тушением пожара.

Лист регистрации изменений

№ раздела, подраздела, пункта стандарта (карты процесса, инструкции), к которому относится изменение	Номер листа	Дата введения изменения	Основание (№ и дата приказа)	Дата внесения изменения	Подпись лица, внесшего изменения

